

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАУ ДО НСО «СШ «Сибсельмаш»  
К.П. Гужавин  
2024 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  
Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш»  
630078, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 2а

г. Новосибирск

« 22 » 07 2024 года

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш»

1.2. Адрес объекта 630078, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- помещения Восточной трибуны, расположенные на 1-3 этажах 2000,0 м<sup>2</sup>

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания -, последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется, капитального – не планируется.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Устава, краткое наименование) полное наименование Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630078, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 2а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, т. (383)2227381.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) спорт.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем осуществления спортивной подготовки на начальной подготовке, высшего спортивного мастерства; обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по виду спорта «хоккей с мячом»; организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с иными общими заболеваниями, не имеющие ограничений статодинамической функции, сенсорных функций.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 50 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида нет, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ближайшие остановки - метро «Площадь Маркса»  
остановка троллейбуса №29, автобуса №1703 «Стадион Сибсельмаш»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 1 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,С), ДУ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У), ДУ-И (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И (С), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С), ДУ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

\*\*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Объект признан недоступным для инвалидов категорий К,С, условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У.

## 4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ТР,ОРГ</p> <p><u>Вход (входы) на территорию:</u>  Привести к нормативным требованиям вход/выход в КПП. Текущий ремонт: в целях обеспечения безопасности всем зрителям, в том числе маломобильным ступени входов оснастить ограждением, поручнями, а также смонтировать ступени с одинаковой высотой, смонтировать подступенки на ступенях.  Организовать боковой проход, огороженный металлической решеткой, для беспрепятственного доступа (без перепада высот) к арене стадиона посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе на колясках и других МГН.  Разработать регламент для ответственных сотрудников по прохождению зоны досмотра, сопровождению до места размещения зрителей из числа инвалидов.  До проведения капитального ремонта предусмотреть разработку проектной документации на ремонт помещения КПП без перепадов высот.  На входах (проходах на КПП) разместить информацию о путях движения, доступности элементов, предназначенных для прохода, пребывания МГН, а также для лиц с кардиостимуляторами.  Путь (пути) движения на территории:  Разработка схемы размещения тактильных дорожных указателей на прилегающей территории с учетом оптимального и безопасного пути движения посетителей с нарушениями зрения. Монтаж тактильного покрытия, выполненного из износостойчивого материала, предназначенного для применения на улицах (в неблагоприятных погодных условиях) и соответствующего требованиям ГОСТ Р 52875-2018, пп. 5.7, 5.8 СП 136.13330.2012.  По всей прилегающей территории разместить (в едином дизайне исполнения) указатели для ориентирования посетителей в пространстве, информацию о размещении и назначении функциональных элементов, путей движения ко входам, стадиону, катку и т.д.  На основных путях движения людей устроить места отдыха не менее чем через 100-150 м, доступные для МГН, оборудованные скамьями с опорой для спины, подлокотниками.  Выделить на прилегающей территории места для выгула собак-проводников.  Автостоянка и парковка:  Организовать парковочные места для транспорта инвалидов не далее 50</p>

	<p>м от входа, исходя из установленного норматива (10%), при этом выделить в их числе места с повышенными габаритами для транспорта водителей, передвигающихся на колясках. Нанести соответствующую дорожную разметку (п.5.2.1. СП 59.13330.2020).</p> <p>ТР, ОРГ, ТСР:</p> <p><u>Дверь (входная в здание):</u> Замена дверей. Понижение порогов на входе в здание. До текущего/капитального ремонта допускается оставить ширину дверей в варианте исполнения. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников на входе, открывая при необходимости вторую створку двери.</p> <p>Рекомендуется установить информирующую тактильную табличку на входе с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (режима работы) в контрастном цвете по отношению к фасаду. Установить урну с левой стороны входа.</p> <p>Знаки доступности, соответствующие ГОСТ Р 52131-2019 установить после реальной адаптации объекта для доступа МГН. Обозначить вызывное устройство пиктограммой.</p>
2	<p>Вход (входы) в здание</p>
	<p>ТР, ТСР, ОРГ</p> <p><u>Коридоры:</u> Приобрести сменные кресла-коляски.</p> <p><u>Лестница (внутри здания):</u></p> <p>Дооборудовать поручни внутренних лестниц травмобезопасным окончанием (с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п.).</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей, имеющиеся противоскользящие полосы оснастить более контрастным по отношению к ступени цветом (темные на светлом прорезиненные вкладки).</p> <p>На всех лестничных маршах смонтировать тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875-2018 (Предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестничный марш или многомаршевая лестница»).</p> <p>Заменить тактильные наклейки на поручнях лестницы, обозначающие первые или последние ступени в связи с их истиранием.</p> <p><u>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности):</u> На эвакуационных лестничных маршах смонтировать тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875-2018 (Предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестничный марш или многомаршевая лестница»)</p> <p>На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. СП 59.13330.2020</p> <p>Понижение порогов дверей эвакуационных выходов, расширение</p>
3	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>

	<p>дверных проемов (там, где имеется техническая возможность), выделение контрастным цветом эвакуационных дверей по отношению к фону стены, оснащение эвакуационных выходов световыми оповещателями. Приобрести эвакуационные кресла. До проведения работ оказывать помощь ответственных сотрудников, прошедших соответствующее обучение и инструктирование.</p> <p>КР, ТСР, ОРГ</p> <p><u>Кабинетная форма обслуживания:</u> Понижение дверных порогов и расширение дверных проемов в мужскую раздевалку в зоне первого этажа.</p> <p>Расширение проходов в раздевалках (не менее 1,8м). Оснащение раздевалок индивидуальными шкафами (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов с размещением крючков, полок в зоне доступа инвалидов на колясках (не более 1,3м).</p> <p><u>Зальная форма обслуживания:</u></p> <p>До проведения капитального ремонта/реконструкции запланировать проектирование не менее 5 % мест для зрителей с инвалидностью, размещаемых не далее 40 м от эвакуационного выхода, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- места для зрителей на креслах-колясках - 1 % (в ложах для зрителей - 0,75% общего числа мест (но не менее одного места), на трибуне для зрителей категории VIP – не менее 0,5 % общего числа мест для зрителей этой категории (но не менее одного места);</li> <li>- места для зрителей с нарушениями зрения, слуха - 4% (в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментирования, а также в зоне видимости «бегущей строки», телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика).</li> </ul> <p>В непосредственной близости от специализированных мест для зрителей с инвалидностью запроектировать размещение мест для сопровождающих, а также для размещения собак-проводников. До проведения капитального ремонта/реконструкции трибун, площадку для размещения зрителей на кресле-коляске, использующих иные опорные устройства организовать в зоне беговых дорожек рядом с игровым полем.</p> <p>Монтаж поручней лестничных маршей на трибуны.</p> <p>Запроектировать оснащение игровой арены системой усиления обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционными системами).</p> <p>Оказывать помощь и сопровождение со стороны ответственных сотрудников на основании утвержденного регламента оказания услуг.</p>
4	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>
5	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <p>КР/ТР, ТСР</p> <p><u>Туалетные комнаты:</u> Дооснастить специализированную универсальную</p>

	<p>кабину санузла для инвалидов:          крючками для одежды, костылей и других принадлежностей; заменить конструкцию дверей, открывающихся наружу; у дверей санузла, установить информационные таблички помещения, выполненные рельефно-графическим, рельефно-точечным способом; в перспективе кнопку вызова, заменить системой двусторонней связи; установить световые оповещатели, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре внутри кабины.          Свободное пространство слева от унитаза очистить от посторонних предметов. Оснастить раковину опорными поручнями (настенного типа).</p> <p>Дооснастить общие санузлы в женской и мужской раздевалках поручнем, информирующими табличками в доступных форматах для лиц с нарушениями зрения.</p> <p><u>Душевые:</u> Капитальный ремонт душевой в мужской раздевалке: расширение дверных проемов, понижение порогов, перепланировка всего пространства душевой для расширения прохода, организации кабины с учетом доступа инвалидов, передвигающихся на коляске, оснащение поручнями, мобильными или откидными сиденьями, тревожной системой сигнализации.</p> <p>Текущий ремонт и дооснащение душевой в женской раздевалке: замена раздельных кранов на кран с системой рычажного типа, понижение размещения душевой лейки, монтаж опорных поручней, размещение противоскользящего покрытия, монтаж системы тревожной сигнализации (по типу шнура вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета).</p>
<p>6</p> <p>Система информации на объекте (на всех зонах)</p>	<p>ТР, ОРГ, ТСР</p> <p><u>Визуальные средства:</u>          Обеспечить систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (вывески, указатели, пиктограммы, схемы движения в едином дизайне, хорошо опознаваемые в окружающем пространстве).  <u>Акустические средства:</u>          Оборудовать не менее одного прилавка зоны касс, места размещения зрителей на основной арене стадиона (при проведении капитального ремонта в зоне трибун) системами обеспечения разборчивости звуковой информации для посетителей с нарушениями слуха (индукционные системы). Обозначить пиктограммой доступности (после проведения адаптации).</p> <p>Приобрести цифровое устройство (планшетный компьютер) с возможностью доступа в Интернет, установить приложение, предоставляющее возможность онлайн перевода русского жестового языка.</p>

	<p><u>Тактильные средства:</u>  Перевести тактильные схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании (1 этажа - вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа; 2 этажа - убраться из-за двери и разместить по аналогии места размещения на 3 этаже.  Установить информирующие тактильные таблички, дублирующие информацию для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля:  - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;  - перед входами в санузлы для МГН;  - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в санузлах.</p>
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)
8	Все зоны и участки

\*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ до 2030 г. в рамках исполнения Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно Плану мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - План мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1 согласование на Комиссии не требуется

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) требуется

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое не требуется.



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда» <https://zhit-yemste.ru/>

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № \_\_\_\_\_ от «03» 07 2024 г.

2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_\_ от «11» 07 2024 г.