

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДО НСО «СПШ «Сибсельмаш»
К.П. Гужавин
« 22 » 07 2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
630078, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 2а

г. Новосибирск

« 22 » 07 2024 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
- 1.2. Адрес объекта 630078, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 2а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- помещения Западной трибуны, расположенные на 1 этаже 1072,8 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта нет данных
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Устава, краткое наименование) полное наименование Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630078, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 2а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, т. (383)2227381.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации путем осуществления спортивной подготовки на начальной стадии подготовки, учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства; обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по виду спорта «хоккей с мячом»; организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с иными общими заболеваниями, не имеющие ограничений статодинамической функции, сенсорных функций.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида нет, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ближайшие остановки - метро «Площадь Маркса» остановка троллейбуса №29, автобуса №1703 «Стадион Сибсельмаш» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДУ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С), ДУ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

**указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан недоступным для инвалидов категорий К,С,О, условно доступным для инвалидов категорий Г,У.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>Текущий ремонт, организационные мероприятия: <u>Путь (пути) движения на территории:</u> Разработка схемы размещения тактильных дорожных указателей на прилегающей территории (по всей территории спортивного комплекса) с учетом оптимального и безопасного пути движения посетителей с нарушениями зрения. Монтаж тактильного покрытия, выполненного из износостойчивого материала, предназначенного для применения на улицах (в неблагоприятных погодных условиях) и соответствующего требованиям ГОСТ Р 52875-2018, пп. 5.7, 5.8 СП 136.13330.2012. На прилегающей территории разместить (в едином дизайне исполнения по всей территории спортивного комплекса) указатели для ориентирования посетителей в пространстве, информацию о размещении и назначении функциональных элементов, путей движения ко входам к помещениям трибуны, катку и т.д. На основных путях движения людей установить места отдыха не менее чем через 100-150 м, доступные для МГН, оборудованные скамьями с опорой для спины,</p>

<p>подлокотниками. Выделить на прилегающей территории места для выгула собак-проводников (для всей территории спортивного комплекса). <u>Автостоянка и парковка:</u> Определить возможность и утвердить порядок парковки транспорта инвалидов на прилегающей территории возле западной трибуны. При необходимости оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.</p>	
<p>Организационные мероприятия, приобретение оборудования: <u>Входная площадка (перед дверью в здание):</u> <u>Вход 1.</u> Заменить конструкцию входной площадки. В целях обеспечения безопасности всем посетителям, в том числе маломобильным, ступень входа оснастить поручнем, а также смонтировать подступенки на ступени. <u>Вход 2.</u> Разработка проекта ремонта входа с монтажом пандуса, поручней. До проведения работ допускается использование инвентарного (мобильного) пандуса. <u>Дверь (входная в здание):</u> <u>Вход 1.</u> До текущего/капитального ремонта допускается оставить ширину дверей, высоту порогов в варианте исполнения. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников. <u>Вход 2.</u> Разработка проекта ремонта входа с учетом требования для доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках, с понижением порогов в комплексе с монтажом пандуса, поручней. До проведения работ использовать инвентарный (мобильный) пандус.</p>	<p>2 Вход (входы) в здание</p>
<p>Капитальный ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: <u>Коридоры:</u> Оказывать помощь со стороны ответственных</p>	<p>3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>

	<p>сотрудников.</p> <p>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Понижение порогов дверей эвакуационных выходов, расширение дверных проемов (см. рекомендации в разделе «Входная группа»). До проведения работ оказывать помощь ответственных сотрудников, прошедших соответствующее обучение и инструктирование.</p>
4	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p> <p>Организационные мероприятия: Прилавочная форма обслуживания: Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников в зоне касс.</p>
5	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <p>Капитальный/ ремонт, организационные мероприятия: Туалетная комната: Проектирование доступного санузла в рамках капитального ремонта.</p>
6	<p>Приобретение оборудования, организационные мероприятия:</p> <p>Визуальные средства: Обеспечить систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (вывески, указатели, пиктограммы, схемы движения в едином дизайне, хорошо опознаваемые в окружающем пространстве).</p> <p>Акустические средства: Оборудовать прилавок зоны касс, места выдачи инвентаря системой обеспечения разборчивости звуковой информации для посетителей с нарушениями слуха (индукционные системы). Обозначить пиктограммой доступности (после проведения адаптации).</p> <p>Приобрести цифровое устройство (планшетный компьютер) с возможностью доступа в Интернет, установить приложение, предоставляющее возможность онлайн перевода русского жестового языка, например «Адаптис» (рекомендательно).</p> <p>Тактильные средства:</p>

	<p>Вывеску режима работы, с информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля перевесить в зону доступа для тактильного исследования.</p> <p>Установить информирующие тактильные таблички, дублирующие информацию для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в санузлы для МГН; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в санузлах.
7	<p>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</p>
8	<p>Все зоны и участки</p>
	<p>Организационные мероприятия: Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников</p>
	<p>КР, ОРГ, ТСР</p>

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ до 2030 г. в рамках исполнения Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно Плану мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К.О.С), ДШ-И (Г.У).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - План мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Комиссии **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **требуется**;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
- 4.4.6. другое не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда» <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № _____ от «19» 07 2024 г.

2. Акта обследования объекта: № _____ от «19» 07 2024 г.